



Conditions de réalisation

Cet atelier consiste à la mise en œuvre des différentes manœuvres d'alimentation :

- * Alimentation de l'hydrant vers l'adresse
- * Alimentation d'une division mixte de l'adresse vers l'hydrant ou point d'aspiration
- * Alimentation en relais avec un 2ème engin pompe

Points clés à aborder

* En amont :

- rappel des manœuvres, leur utilité sur intervention, le but

* rappel des ordres préparatoires et exécutoires

* rappel des matériels à prendre par 1 binôme et/ou COD et/ou le C/A

* rappel sur l'O/F d'un PI pour éviter le coup de bélier dans les conduites

- **CES SOLUTIONS SONT À ADAPTER EN FONCTION**

-du débit de l'hydrant (PEIN ou PEINN) D < ou égale à 20m

30 m³ = 1 ligne de Ø 70 mm

60 m³ = 2 lignes de Ø 70 mm et/ou 1 tuyau 110mm

120 m³ = 2 lignes de Ø 70 mm et/ou 1 tuyau 110mm

-de la distance (D) :

D > à 200m mais < à 400 m = 1 ligne de Ø 70 mm

D < à 200m = 2 ligne de Ø 70 mm si le débit de l'hydrant le permet

Faire réaliser toutes les possibilités d'alimentation

Ressources documentaires

FTO alimentation d'un enfin pompe en MODE-DA

► énas (spécialités/ COD1/HYDRAULIQUE/ALIMENTATION

https://rise.articulate.com/share/59Fa0ISvl5zshP3HJdtCcdBu4-9gtd-u#/lessons/Y4pC6Imo-_k_MFhTQzWJRFYXgaCeGz4n
http://enasis.sdis01.fr/wafx_res/Files/Travail%20en%20hauteur.pdf

Logistique

- un FPT et un ou plusieurs points d'eau différents