

FMPA 2026 	FICHE DE MISE EN SITUATION PROFESSIONNELLE	Création : septembre 2025
	Thème : feu de VL en PSC Situation intermédiaire	Mise à jour : 19/09/2025

Description de la MSP :

Déroulé :

Feux d'1 VL de tourisme carburation classique dans un parc de stationnement couvert en R-1.
Le feu se situe à proximité d'un point d'accès et est visible à la caméra thermique. La personne qui appelé les secours a tenté d'aller sortir sa voiture mais personne ne l'aurait vu ressortir.



Organisation de la MSP :

- Organiser la MSP sur un bâtiment à usage d'habitation ou de bureaux ayant un parking en R-1 ou RDC par défaut.
- Si trajet : durant le transit : Respect du code de la route, pas de gyro ni de deux tons.
- A l'arrivée sur les lieux : Gyro et balisage /Ne pas bloquer la circulation

Moyens logistiques :

Humains	Matériels
1 requérant ou à défaut un SP en tenue civile 1 mannequin pour la victime	. Machine à fumée . 1 VL de service . 1 FPT ou FPTL ou CCR. / 1 CID ou VID . Site de manœuvre adapté à la situation

Compétences visées :

Equipier	Chef d'équipe	Chef d'agrès
- Eteindre un incendie et réaliser un dispositif d'extinction pour le BAT - Amarrage en sécurité sur le moyen hydraulique (directement sur le tuyau ou collier d'amarrage) - Connaissance de la caméra thermique pour effectuer la recherche du foyer et de la victime	- Eteindre un incendie et réaliser un dispositif d'extinction pour le BAT - Amarrage en sécurité sur le moyen hydraulique (directement sur le tuyau ou collier d'amarrage) - Passer un message de CR au CA lorsque le foyer a été localisé. - Effectuer le sauvetage d'une victime inconsciente avec ou sans matériel	- Commander une intervention incendie en tant que COS - Gestion d'une intervention en infrastructure - Mise en place d'un TGP

Performances attendues :

- Analyse des risques et réactions immédiates
- Eteindre un incendie en réalisant un dispositif d'extinction par les communications existantes en infrastructure
- Amarrage en sécurité comme précisé dans la FTO 25

- Réaliser un sauvetage avec ou sans matériel.

Ressources documentaires :

GDO incendies de structures, GTO établissements techniques et extinctions.

GDOD engagement en milieu vicié.

FTO 25

FTO 27

NS02 - Fiche 080 Caméra SEEK

Fiche mat CAMTHER SEEK